

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307004383

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：TeM7DC-630；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-28
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004383

产品系列、型号、规格(附件):

TeM7DC-630C, TeM7DC-630L, TeM7DC-630M, TeM7DC-630H, TeM7DC-630S, TeM7DC-630R

Ui: 1000V (DC); Uimp: 8kV; Ue: DC750V/1000V;

In: 400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;

C 型: DC750V/DC1000V: Ics=Icu: 25kA;

L 型: DC750V/DC1000V: Ics=Icu: 36kA;

M 型: DC750V/DC1000V: Ics=Icu: 50kA;

H 型: DC750V: Ics=Icu: 85kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;

S 型: DC750V: Ics=Icu: 100kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;

R 型: DC750V: Ics=Icu: 110kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA;


选择性类别: A 类;

直流接线方式: 750V 为三极串(3P 外形), 1000V 为四极串(4P 外形); 直流接线图见附页;


配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

图例:



型号解释:



联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-28
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004383

产品系列、型号、规格(附件):

- 注: 1) 分断级别代号: C、L、M、H、S、R;
2) 操作方式代号: 手柄操作无代号, 转动手柄操作用 Z 表示;
3) 3 表示三板件, 4 表示四极件;
4) 脱扣方式: 2 代表短路保护, 3 代表过载保护+短路保护;
5) 附件代号:
00: 内部无附件
08: 报警触头
10: 分励脱扣器
30: 欠压脱扣器
20: 单辅助触头
21: 双辅助触头
22: 三辅助触头
23: 四辅助触头
18: 报警触头+分励脱扣器
38: 报警触头+欠压脱扣器
28: 报警触头+单辅助触头
68: 报警触头+双辅助触头
67: 报警触头+三辅助触头
66: 报警触头+四辅助触头
40: 分励脱扣器+单辅助触头
41: 分励脱扣器+双辅助触头
42: 分励脱扣器+三辅助触头
43: 分励脱扣器+四辅助触头
70: 欠压脱扣器+单辅助触头
71: 欠压脱扣器+双辅助触头
72: 欠压脱扣器+三辅助触头
73: 欠压脱扣器+四辅助触头
45: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头
47: 报警触头+分励脱扣器+双辅助触头
46: 报警触头+分励脱扣器+三辅助触头
45: 报警触头+分励脱扣器+四辅助触头
75: 报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头
77: 报警触头+欠压脱扣器+双辅助触头
76: 报警触头+欠压脱扣器+三辅助触头
75: 报警触头+欠压脱扣器+四辅助触头

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-28
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: